Attest

Trinkwasser Mikrobiologie

Prüfzeugnis-Nr. **26-02-9564**
Gesamtauftrag **02-06-00399-63**

Probenherkunft **Netzstellen**
Derendingen
Deitingen
Subingen
Aeschi

Wasserversorgung Wasseramt AG
Friedhofstrasse 35
4552 Derendingen

Probenahme **16.11.2026**
Probeneingang **16.11.2026**
Entnahme durch **B. Fiechter**
Bodenzustand **nass**

Witterung Entnahmetag **bewölkt**
Witterung Vortag **sonnig**
Letzter Niederschlag **12.11.2026**

Norm / Verfahren: AMK: EN ISO 6222:1999 (30°C) / Gussplattenverfahren ;
E. coli: DIN ISO 16649-1:2020 / Membranfilterverfahren (MFV) ; Enterokokken: EN ISO 7899-2:2000 / MFV

Parameter	Einheit	Höchstwerte nach TBDV (TW) an der Fassung [1] / im Verteilnetz [2]	Netzstelle Derendingen EWD 26-13088	Netzstelle Deitingen Werkhof 26-13089	Netzstelle Subingen Pumpwerk 26-13090	Netzstelle Aeschi Schulhaus 26-13091
Lufttemperatur	**°C**		**---**	**---**	**---**	**---**
Wassertemperatur	**°C**		**13.8**	**13.0**	**12.9**	**12.9**
Aerobe mesophile Keime	**KBE/ml**	100 [1] / 300 [2]	**nn**	**nn**	**< 1**	**4**
E. coli	**KBE/100ml**	nn	**nn**	**nn**	**nn**	**nn**
Enterokokken	**KBE/100ml**	nn	**nn**	**nn**	**nn**	**nn**
Kurzbeurteilung			***Trinkwasser*** **einwandfrei**	***Trinkwasser*** **einwandfrei**	***Trinkwasser*** **einwandfrei**	***Trinkwasser*** **einwandfrei**

Die untersuchten *Trinkwasserproben* erfüllen zum Zeitpunkt der Probenahme die Höchstwerte für TW der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen(TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 01.08.2026).

Legende

	Höchstwertüberschreitung (Fassung, Aufbereitung, Verteilnetz, Hausinstallation)
nn	Nicht nachweisbar
---	Keine Analyse durchgeführt

Oberbuchsiten, 25.11.2026

Die Prüfergebnisse gelten ausschliesslich für die untersuchte(n) Probe(n); sämtliche weiteren Daten beruhen auf den Angaben des Auftraggebers. Es gelten die AGB.

Dr. Fabrizio Gorla
Bereichsleiter Analytik

IMP Bautest AG
Institut für Materialprüfung
Laborweg 1
CH-4625 Oberbuchsiten
Telefon 062 389 98 99
Fax 062 389 98 90
info@impbautest.ch
www.impbautest.ch
Swiss Testing: STS 0016

Attest

Trinkwasser Mikrobiologie

Prüfzeugnis-Nr. **26-02-9564**
Gesamtauftrag **02-06-00399-63**

Probenherkunft **GWP Ruchacker Luterbach**

Wasserversorgung Wasseramt AG
Friedhofstrasse 35
4552 Derendingen

Probenahme **16.11.2026**
Probeneingang **16.11.2026**
Entnahme durch **B. Fiechter**
Bodenzustand **nass**

Witterung Entnahmetag **bewölkt**
Witterung Vortag **sonnig**
Letzter Niederschlag **12.11.2026**

Norm / Verfahren: AMK: EN ISO 6222:1999 (30°C) / Gussplattenverfahren ;
E. coli: DIN ISO 16649-1:2020 / Membranfilterverfahren (MFV) ; Enterokokken: EN ISO 7899-2:2000 / MFV

Parameter	Einheit	Höchstwerte nach TBDV (TW) an der Fassung [1] / im Verteilnetz [2]	**GWP Ruchacker Luterbach** **26-13092**			
Lufttemperatur	**°C**		**---**			
Wassertemperatur	**°C**		**12.8**			
Aerobe mesophile Keime	**KBE/ml**	100 [1] / 300 [2]	**nn**			
E. coli	**KBE/100ml**	nn	**nn**			
Enterokokken	**KBE/100ml**	nn	**nn**			
Kurzbeurteilung			***Trinkwasser* einwandfrei**			

Die untersuchten *Trinkwasserproben* erfüllen zum Zeitpunkt der Probenahme die Höchstwerte für TW der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen(TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 01.08.2026).

Legende

	Höchstwertüberschreitung (Fassung, Aufbereitung, Verteilnetz, Hausinstallation)
nn	Nicht nachweisbar
---	Keine Analyse durchgeführt

Oberbuchsiten, 25.11.2026

Die Prüfergebnisse gelten ausschliesslich für die untersuchte(n) Probe(n); sämtliche weiteren Daten beruhen auf den Angaben des Auftraggebers. Es gelten die AGB.

Dr. Fabrizio Gorla
Bereichsleiter Analytik

IMP Bautest AG
Institut für Materialprüfung
Laborweg 1
CH-4625 Oberbuchsiten
Telefon 062 389 98 99
Fax 062 389 98 90
info@impbautest.ch
www.impbautest.ch
Swiss Testing: STS 0016

Attest

Trinkwasser

Prüfzeugnis-Nr. **26-02-9564**
Gesamtauftrag **02-06-00399-63**

Probenherkunft **Grundwasserpumpwerk Ruchacker Luterbach**

Wasserversorgung Wasseramt AG
Friedhofstrasse 35
4552 Derendingen

Probenahme **16.11.2026**
Probeneingang **16.11.2026**
Entnahme durch **IMP**
Bemerkungen **---**

Parameter	Einheit		Werte nach TBDV (TW) Richt-	Höchst-	GWP Ruchacker 26-13092	Norm / Verfahren
Temperatur Wasser	**°C**				**12.8**	- / Pt-1000
Aussehen*			unauffällig		**unauffällig**	DVGW W 273:2019 / Sensorik
Geruch*			unauffällig		**unauffällig**	DVGW W 273:2019 / Sensorik
Geschmack*			unauffällig		**unauffällig**	DVGW W 273:2019 / Sensorik
pH-Wert					**7.45**	EN ISO 10523:2012 / Potentiometrie
Trübung	**TE/F**		1		**0.05**	DIN EN ISO 7027-1:2016 / Nephelometrie
el. Leitfähigkeit 25°C	**µScm^{-1}**				**515**	DIN EN 27888:1993 / Konduktometrie
Ammonium	**mg NH_4^+/l**			0.1	**< 0.02**	DIN 38406-5 :1983/ Fotometrie
Fluorid	**mg F^-/l**			1.5	**< 0.1**	DIN EN ISO 10304-1:2009 / Ionenchromatographie
Chlorid	**mg Cl^-/l**				**11.4**	DIN EN ISO 10304-1:2009 / Ionenchromatographie
Nitrat	**mg NO_3^-/l**			40	**13.9**	DIN EN ISO 10304-1:2009 / Ionenchromatographie
Sulfat	**mg SO_4^{2-}/l**				**11.4**	DIN EN ISO 10304-1:2009 / Ionenchromatographie
Nitrit	**mg NO_2^-/l**			0.1	**< 0.005**	Metrohm Appl. 127:1999 / Voltammertrie
Phosphat	**mg P/l**				**< 0.01**	EN ISO 6878:2004 / Fotometrie
Säureverbrauch pH 4.3	**mmol/l**				**4.70**	DIN EN ISO 9963-1:1996 / Titration
Carbonathärte	**mmol/l**				**2.33**	DIN EN ISO 9963-1:1996 / Titration
Gesamthärte	**mmol/l**				**2.53**	ISO 6059:1984 / Titration
Calcium	**mg/l**				**85.5**	ISO 6059:1984 / Titration
Magnesium	**mg/l**				**9.6**	ISO 6059:1984 / Titration
TOC	**mg C/l**		2		**0.45**	SN EN 1484:1998 / Chem. Oxidation - IR-Detek.
Sauerstoff	**mg O_2/l / %Sättigung**				**4.6 / 43.5**	DIN EN 25813:1993 / oximetrische Titration

Legende

	Höchstwertüberschreitung
<	Ergebnis kleiner als Bestimmungsgrenze
*	Nicht akkreditierte Prüfung

Anforderungen

TBDV (TW) vom 16.12.2016 (Stand: 01.08.2026)
Richt- u. Höchstwerte

Oberbuchsiten, 25.11.2026

Die Prüfergebnisse gelten ausschliesslich für die untersuchte(n) Probe(n); sämtliche weiteren Daten beruhen auf den Angaben des Auftraggebers. Es gelten die AGB.

Dr. Fabrizio Gorla
Bereichsleiter Analytik

IMP Bautest AG
Institut für Materialprüfung
Laborweg 1
CH-4625 Oberbuchsiten
Telefon 062 389 98 99
Fax 062 389 98 90
info@impbautest.ch
www.impbautest.ch
Swiss Testing: STS 0016

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Schlieren, 23. November 2026
PM

IMP Bautest AG
Institut für Materialprüfung
Laborweg 1
4625 Oberbuchsiten

Untersuchungsbericht

Objekt: 02-06-00399-63

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Auftrags-Nr. Bachema	202618114
Proben-Nr. Bachema	80585
Tag der Probenahme	16. November 2026
Eingang Bachema	17. November 2026
Entnommen durch	IMP Bautest AG

Auftraggeber	IMP Bautest AG, Institut für Materialprüfung, 4625 Oberbuchsiten
Rechnungsadresse	IMP Bautest AG, Institut für Materialprüfung, 4625 Oberbuchsiten
Rechnung zur Visierung	IMP Bautest AG, Institut für Materialprüfung, 4625 Oberbuchsiten
Bericht an	IMP Bautest AG, Institut für Materialprüfung, Dr. F. Gorla, 4625 Oberbuchsiten
Bericht per e-mail an	IMP Bautest AG, G. Hunziker, g.hunziker@impbautest.ch
Bericht per e-mail an	IMP Bautest AG, Dr. F. Gorla, f.gorla@impbautest.ch

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG



Olaf Haag
Dipl. Natw. ETH

Objekt: **02-06-00399-63**
Auftraggeber: IMP Bautest AG
Auftrags-Nr. Bachema: 202618114

Probenübersicht

Bachema-Nr.		Probenbezeichnung	Probenahme / Eingang Labor
80585	W	**26-13092**	16.11.26 / 17.11.26

Abkürzungen

W	Wasserprobe
F	Feststoffprobe
TS	Trockensubstanz
<	Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
{1}	Die Analysenmethode liegt zurzeit nicht im akkreditierten Bereich der Bachema AG.
{2}	Externe Analyse von Unterauftragnehmer / Fremdlabor.
{3}	Feldmessung von Kunde erhoben.

Akkreditierung

Die Resultate der Untersuchungen beziehen sich auf die im Prüfbericht aufgeführten Proben und auf den Zustand der Proben bei der Entgegennahme durch die Bachema AG.
Der vollständige Prüfbericht steht dem Kunden zur freien Verfügung. Die Verwendung von Auszügen (einzelne Seiten) oder Ausschnitten (Teile einzelner Seiten) des Prüfberichts sowie Hinweise auf den Prüfbericht (z.B. zu Werbezwecken oder bei Präsentationen) sind nur mit Genehmigung der Bachema AG gestattet.
Detailinformationen zu Messmethode, Messunsicherheiten und Prüfdaten sind auf Anfrage erhältlich (s. auch Dienstleistungsverzeichnis oder www.bachema.ch)

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Objekt: **02-06-00399-63**
Auftraggeber: IMP Bautest AG
Auftrags-Nr. Bachema: 202618114

						Referenzwert	
Probenbezeichnung		**26-13092**					
Proben-Nr. Bachema		80585					
Tag der Probenahme		16.11.26					
Elemente und Schwermetalle							
Aluminium (gelöst) ICP	mg/L Al	**<0.01**					
Antimon (gelöst) ICP	mg/L Sb	**<0.001**					
Arsen (gelöst) ICP	mg/L As	**<0.001**					
Barium (gelöst) ICP	mg/L Ba	**0.092**					
Beryllium (gelöst) ICP	mg/L Be	**<0.005**					
Blei (gelöst) ICP	mg/L Pb	**<0.0005**					
Bor (gelöst) ICP	mg/L B	**0.02**					
Cadmium (gelöst) ICP	mg/L Cd	**<0.00005**					
Chrom (gelöst) ICP	mg/L Cr	**<0.0005**					
Eisen (gelöst) ICP	mg/L Fe	**<0.005**					
Kobalt (gelöst) ICP	mg/L Co	**<0.001**					
Kupfer (gelöst) ICP	mg/L Cu	**0.005**					
Lithium (gelöst) ICP	mg/L Li	**<0.005**					
Mangan (gelöst) ICP	mg/L Mn	**<0.005**					
Molybdän (gelöst) ICP	mg/L Mo	**<0.001**					
Nickel (gelöst) ICP	mg/L Ni	**0.002**					
Quecksilber (gelöst) AFS	mg/L Hg	**<0.00001**					
Selen (gelöst) ICP	mg/L Se	**<0.001**					
Silber (gelöst) ICP	mg/L Ag	**<0.001**					
Strontium (gelöst) ICP	mg/L Sr	**0.274**					
Thallium (gelöst) ICP	mg/L Tl	**<0.001**					
Uran (gelöst) ICP	mg/L U	**0.0011**					
Vanadium (gelöst) ICP	mg/L V	**<0.001**					
Zink (gelöst) ICP	mg/L Zn	**0.055**					
Zinn (gelöst) ICP	mg/L Sn	**<0.001**					
Organische Summenparameter							
Summe BTEX (TBDV)	µg/L	**<0.1**					
Summe FHKW (TBDV)	µg/L	**<1**					
Summe MTBE, ETBE (TBDV)	µg/L	**<0.05**					
Trihalomethane (TBDV)	µg/L	**<0.1**					
Aliph. KW (C5-C10)	µg/L	**<10**					
Aliph. KW (C5-C10)	mg/L	**<0.01**					
Flüchtige organische Verbindungen							
Purge and Trap Wasser		**s. Anhang**					

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Objekt: **02-06-00399-63**
Auftraggeber: IMP Bautest AG
Auftrags-Nr. Bachema: 202618114

Probenbezeichnung		**26-13092**					
Proben-Nr. Bachema		80585					
Tag der Probenahme		16.11.26					
Pestizide A-H							
Alachlor	µg/L	**<0.02**					
Alachlor-ESA	µg/L	**<0.02**					
Alachlor-OXA	µg/L	**<0.02**					
Ametryn	µg/L	**<0.02**					
Atrazin MS/MS	µg/L	**0.01**					
Azoxystrobin MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Bentazon MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Boscalid MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Bromacil	µg/L	**<0.02**					
Carbendazim MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Chloridazon MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Chlorpyrifos MS/MS	µg/L	**<0.005**					
Chlorpyrifos-methyl MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Chlorthalonil-Metabolit R417888	µg/L	**0.03**					
Chlorthalonil-Metabolit R471811	µg/L	**0.26**					
Chlorthalonil-Metabolit SYN507900	µg/L	**<0.02**					
Chlortoluron MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Cyanazin	µg/L	**<0.02**					
Cyproconazol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Cyprodinil MS/MS	µg/L	**<0.01**					
DEET MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Desethylatrazin	µg/L	**<0.02**					
Desethyl-Terbutylazin	µg/L	**<0.02**					
Desisopropyl-Atrazin	µg/L	**<0.02**					
Desmetryn	µg/L	**<0.02**					
Desphenylchloridazon MS/MS	µg/L	**0.06**					
Diazinon MS/MS	µg/L	**<0.01**					
2,6-Dichlorbenzamid	µg/L	**<0.02**					
2,4-Dichlorphenoxyessig-säure (2,4-D) MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Dichlorprop	µg/L	**<0.02**					
Diflubenzuron	µg/L	**<0.02**					
Dimethachlor-ESA	µg/L	**<0.02**					
Dimethachlor-OXA	µg/L	**<0.02**					
Dimethenamid-ESA	µg/L	**<0.02**					
Dimethoat MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Diuron MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Epoxiconazol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Ethofumesat MS/MS	µg/L	**<0.02**					
Fluometuron	µg/L	**<0.02**					

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Objekt: **02-06-00399-63**
Auftraggeber: IMP Bautest AG
Auftrags-Nr. Bachema: 202618114

Probenbezeichnung		**26-13092**					
Proben-Nr. Bachema		80585					
Tag der Probenahme		16.11.26					
Pestizide I-Z							
Imidacloprid MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Iprovalicarb MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Irgarol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Isochloridazon	µg/L	**<0.02**					
Isoproturon MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Isoproturon-desmethyl	µg/L	**<0.02**					
Linuron MS/MS	µg/L	**<0.01**					
MCPA MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Mecoprop MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Metalaxyl MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Metamitron MS/MS	µg/L	**0.01**					
Metamitron-desamino	µg/L	**<0.02**					
Metazachlor MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Metazachlor-ESA	µg/L	**<0.02**					
Metazachlor-OXA	µg/L	**<0.02**					
Methoxyfenozid MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Methyldesphenylchloridazon	µg/L	**0.03**					
Metolachlor MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Metolachlor-ESA	µg/L	**<0.02**					
Metolachlor-NOA 413173	µg/L	**<0.02**					
Metolachlor-OXA	µg/L	**<0.02**					
Metribuzin MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Monuron	µg/L	**<0.02**					
Napropamid MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Nicosulfuron MS/MS	µg/L	**<0.005**					
Norflurazon	µg/L	**<0.02**					
Oxadixyl	µg/L	**<0.02**					
Penconazol	µg/L	**<0.02**					
Pirimicarb MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Prometryn	µg/L	**<0.02**					
Propamocarb MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Propazin	µg/L	**<0.02**					
Propazin-2-hydroxy	µg/L	**<0.02**					
Propiconazol	µg/L	**<0.02**					
Pyrimethanil MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Simazin	µg/L	**<0.02**					
Tebuconazol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Terbutryn MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Terbutylazin MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Terbutylazin SYN 545666 (LM6)	µg/L	**<0.02**					
Terbutylazin-2-hydroxy	µg/L	**<0.02**					
Terbutylazin-desethyl-2-hydroxy	µg/L	**<0.02**					
Thiacloprid MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Thiacloprid-amid	µg/L	**<0.02**					
Thiamethoxam MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Summe Pestizide							
Summe relevanter, nachgewiesener Pestizide (Relevante Wirkstoffe und Abbauprodukte, nach BLW)	µg/L	**0.31**					

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Objekt: **02-06-00399-63**
Auftraggeber: IMP Bautest AG
Auftrags-Nr. Bachema: 202618114

Probenbezeichnung		26-13092					
Proben-Nr. Bachema		80585					
Tag der Probenahme		16.11.26					
Arzneimittel							
Acetyl-Sulfamethoxazol MS/MS	µg/L	**<0.02**					
Amisulprid MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Atenolol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Azithromycin MS/MS	µg/L	**<0.02**					
Bezafibrat MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Candesartan MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Carbamazepin MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Citalopram MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Clarithromycin MS/MS	µg/L	**<0.02**					
Diclofenac MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Hydrochlorothiazid MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Irbesartan MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Mefenaminsäure MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Metoprolol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Naproxen MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Sotalol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Sulfamethazin MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Sulfamethoxazol MS/MS	µg/L	**0.02**					
Trimethoprim MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Venlafaxin MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Kontrastmittel							
Amidotrizoesäure MS/MS	µg/L	**0.02**					
Iohexol MS/MS	µg/L	**<0.02**					
Iomeprol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Iopamidol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Iopromid MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Industriechemikalien							
Benzotriazol MS/MS	µg/L	**0.02**					
5,6-Dimethylbenzotriazol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Estron MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Tolyltriazol MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Triclosan MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Künstlicher Süssstoff							
Acesulfam MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Cyclamat MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Saccharin MS/MS	µg/L	**<0.01**					
Sucralose MS/MS	µg/L	**0.06**					

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Objekt: **02-06-00399-63**
Auftraggeber: IMP Bautest AG
Auftrags-Nr. Bachema: 202618114

Anhang: Flüchtige organische Verbindungen nach EPA 524.2

Probenbezeichnung		**26-13092**					
Proben-Nr. Bachema		80585					
Tag der Probenahme		16.11.26					
01. Dichlordifluormethan (Freon R12)	µg/L	<0.05					
02. Chlormethan	µg/L	<0.5					
03. Vinylchlorid	µg/L	<0.05					
04. Brommethan	µg/L	<0.5					
05. Chlorethan	µg/L	<0.05					
06. Trichlorfluormethan (Freon 11)	µg/L	<0.05					
07. 1,1-Dichlorethen	µg/L	<0.05					
08. Dichlormethan (Methylenchlorid)	µg/L	<0.05					
09. trans-1,2-Dichlorethen	µg/L	<0.05					
10. 1,1-Dichlorethan	µg/L	<0.05					
11. 2,2-Dichlorpropan	µg/L	<0.05					
12. cis-1,2-Dichlorethen	µg/L	<0.05					
13. Trichlormethan (Chloroform)	µg/L	<0.05					
14. Bromchlormethan	µg/L	<0.05					
15. 1,1,1-Trichlorethan	µg/L	<0.05					
16. 1,1-Dichlorpropen	µg/L	<0.05					
17. Tetrachlorkohlenstoff	µg/L	<0.05					
18. 1,2-Dichlorethan	µg/L	<0.05					
19. Benzol	µg/L	<0.05					
20. Trichlorethen (Tri)	µg/L	<0.05					
21. 1,2-Dichlorpropan	µg/L	<0.05					
22. Bromdichlormethan	µg/L	<0.05					
23. Dibrommethan	µg/L	<0.05					
24. cis-1,3-Dichlorpropen	µg/L	<0.05					
25. Toluol	µg/L	<0.05					
26. trans-1,3-Dichlorpropen	µg/L	<0.05					
27. 1,1,2-Trichlorethan	µg/L	<0.05					
28. 1,3-Dichlorpropan	µg/L	<0.05					
29. Tetrachlorethen (Per)	µg/L	<0.05					
30. Dibromchlormethan	µg/L	<0.05					
31. 1,2-Dibromethan	µg/L	<0.05					
32. Chlorbenzol	µg/L	<0.05					
33. 1,1,1,2-Tetrachlorethan	µg/L	<0.05					
34. Ethylbenzol	µg/L	<0.05					
35. m-Xylol/ p-Xylol	µg/L	<0.05					
37. o-Xylol	µg/L	<0.05					
38. Styrol	µg/L	<0.05					
39. Isopropylbenzol	µg/L	<0.05					
40. Bromoform	µg/L	<0.05					
41. 1,1,2,2-Tetrachlorethan	µg/L	<0.05					
42. 1,2,3-Trichlorpropan	µg/L	<0.05					
43. n-Propylbenzol	µg/L	<0.05					
44. Brombenzol	µg/L	<0.05					
45. 1,3,5-Trimethylbenzol	µg/L	<0.05					
46. 2-Chlortoluol	µg/L	<0.05					
47. 4-Chlortoluol	µg/L	<0.05					
48. tert-Butylbenzol	µg/L	<0.05					
49. 1,2,4-Trimethylbenzol	µg/L	<0.05					
50. sec-Butylbenzol	µg/L	<0.05					
51. p-Isopropyltoluol	µg/L	<0.05					
52. 1,3-Dichlorbenzol	µg/L	<0.05					
53. 1,4-Dichlorbenzol	µg/L	<0.05					
54. n-Butylbenzol	µg/L	<0.05					
55. 1,2-Dichlorbenzol	µg/L	<0.05					
56. 1,2-Dibrom-3-chlorpropan	µg/L	<0.05					
57. 1,2,4-Trichlorbenzol	µg/L	<0.05					
58. Hexachlorbutadien	µg/L	<0.05					
59. Naphthalin	µg/L	<0.05					
60. 1,2,3-Trichlorbenzol	µg/L	<0.05					
61. Freon 113	µg/L	<0.05					
62. MTBE (Methyltertiärbutylether)	µg/L	<0.05					
63. ETBE (Ethyltertiärbutylether)	µg/L	<0.05					
64. 1,3,5-Trichlorbenzol	µg/L	<0.05					
Aliph. KW (C5-C10)	µg/L	<10					

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064